

**中国石化销售股份有限公司湖北宜昌石油分公司高新区加油站加气管
站突发环境事件应急预案修改清单**

序号	专家意见	修改清单
1	编制说明中充实和明确兴峡加油站纳入本预案并同步终止2026年预案	已充实和明确兴峡加油站纳入本预案并同步终止2026年预案，见编制说明P1
2	充实完善油罐泄露可能造成的地下水及土壤污染应急措施	已充实完善油罐泄露可能造成的地下水及土壤污染应急措施，见应急预案P41
3	完善应急监测第三方公司监测能力、人员、设备和及时抵达现场的可行性说明	已完善应急监测第三方公司监测能力、人员、设备和及时抵达现场的可行性说明，见应急预案P52-53
4	注意预案内容结构及表述的针对性和可操作性。例如本预案为按行政区划区划分的区域域性多站点加油站、加气站预案，体现在文本结构上，可从具体站点操作层面进一步加强实战操作性，不只是提原则要求，要落实到具体问题和措施上，便于具体站点及其一线人员学习和使用	已按行政区划划分的区域域性多站点加油站、加气站预案，从多站点操作层面上区分应急救援小组，应急物资，见应急预案P9-11和附件16
5	关于“一案三制”宣传问题“公司未对周边居民和企业开展应急法律法规的宣传培训，进行环境风险和应急环境管理方面的‘一案三制’培训”。主体不当。“一案三制”适用于对企业宣传，而不适用于企业对居民和其周边企业宣传培训。上述表述缺乏法规依据，既无必要性，也无可行性。如有必要，可表述为协助村委会……。修编应体现承启后，不断提高。	已删除“一案三制”宣传问题要求，见风险评估P64。